

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, वाराणसी

पत्रांक.....



1248/597

दिनांक.....

18-5-12

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।



सं. वि. वि. नि.
18/5/12

विषय- नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


संदर्भ- आपका पृष्ठांकन संख्या एन.ओ.सी./1258-40 दिनांक 15.05.2012

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.

विद्यालय (6 से 12) हेतु निर्धारित चेक लिस्ट जो संलग्न है, के अनुसार श्री आदित्य नारायण सिंह, पब्लिक स्कूल, धरसौना चोलापुर, वाराणसी का भवन निर्मित है।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार चेकलिस्ट


(राजेश्वर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Manager
Shree Aditya Narayan Singh
Public School
Dharsauna, Chelapur-Varanasi

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	नहीं
5.	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	नहीं
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी. ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी00, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ


Manager
 Shree Aditya Narayan Singh
 Public School
 Dharsauna, Cholaapur-Varanasi

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First-aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हाँ

18/05/12
 Assistant Engineer
 Construction Division Building, P.W.D.
 Varanasi

18/05/12
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड भवन, लोन्निन्दि
 वाराणसी

Manager
 Shree Aditya Narayan Singh
 Public School
 Dharsauna, Chhapra-Varanasi